

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia
opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

A. System zasilania 48VDC 1.6kW - 1 sztuka

Podstawowe parametry:

Napięcie 85-300 VAC (nominalnie 185 - 276 VAC). Zasilanie jedno- lub dwufazowe. Liniowe ograniczanie mocy poniżej 185VAC

Jednostka Monitorująca Compact

Sterowanie lokalne Interfejs WEB, komunikacja za pomocą standardowej przeglądarki lub przy użyciu oprogramowania PowerSuite

Sterowanie zdalne Oprogramowanie PowerSuite lub WEB Interfejs, protokół SNMP oraz email

Wyposażenie dodatkowe:

Akumulatory - 4 sztuki, MW 45-12, pojemność baterii - 45 Ah, napięcie - 12V, rodzaj złącz M6

B. Szafa rack stojąca 36U - 1 sztuka

Podstawowe parametry:

Materiał - aluminium powłoka zewnętrzna, stal - powłoka wewnętrzna

Wyposażenie dodatkowe:

filtr (wentylator) wyjściowy - przepływ powietrza 68 [m³/h], 230 [V], 50 [Hz], 17 [W],

termostat otwierający - obwód zostaje załączony przy spadku temperatury poniżej progu zadanego na skali termostatu, zakres nastawienia 0-60 [0C] - sterowanie ogrzewaczem,

termostat zamykający - obwód zostaje załączony przy wzroście temperatury powyżej progu zadanego na skali termostatu, zakres nastawienia 0-60 [0C] - sterowanie wentylatorem oraz ogrzewacz z wentylatorem - PTC, 220 - 230 [V], 50

- 60 [Hz],

wymiary szerokość 19", wysokość 36U, głębokość 600mm

2. Miejsce dostawy:

WIDE-NET Jacek Wajda 38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39

3. Termin zamówienia: do dnia 20 marca 2014r.

4. Forma zamówienia: w biurze sprzedawcy lub mailowo lub przez stronę WWW sprzedawcy lub listownie

5. Termin dostawy: do dnia 31 marca 2014r.