

## Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Istotne parametry przedmiotu zamówienia

### opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

- A. System zasilania 48VDC 1.6kW – 1 sztuka

Podstawowe parametry:

Napięcie 85-300 VAC (nominalnie 185 – 276 VAC). Zasilanie jedno- lub dwufazowe. Liniowe ograniczanie mocy poniżej 185VAC

Jednostka Monitorująca Compack

Sterowanie lokalne Interfejs WEB, komunikacja za pomocą standardowej przeglądarki lub przy użyciu oprogramowania PowerSuite

Sterowanie zdalne Oprogramowanie PowerSuite lub WEB Interfejs, protokół SNMP oraz email

Wyposażenie dodatkowe:

Akumulatory – 4 sztuki, MW 45-12, pojemność baterii – 45 Ah, napięcie – 12V, rodzaj złącz M6

- B. Szafa rack stojąca 42U, 800x600mm – 1 sztuka

Podstawowe parametry:

wysokość 42 U

zastosowanie serwery sieci

drzwi przednie pełne szklane

drzwi tylne pełne blaszane

wentylacja tak

listwa zasilająca tak

wymiary 600 x 800 x 2000 mm

kolor czarna

2. Miejsce dostawy:

**WIDE-NET Jacek Wajda 38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja 39**

3. Termin zamówienia: **do dnia 25 listopada 2013r.**

4. Forma zamówienia: **w biurze sprzedawcy lub mailowo lub przez stronę WWW sprzedawcy lub listownie**

5. Termin dostawy: **do dnia 30 listopada 2013r.**